

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кувандыкскому городскому округу и г.Медногорску

(наименование органа государственного надзора)

462241, Кувандык, пр. Мира, 41 тел. 26-0-11, факс 3-62-04 E-mail: ku-ogpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 63/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

общеобразовательная школа № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области"

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Кувандыкского городского округа и г.Медногорска по пожарному надзору № 63
от « 03 » апреля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 15 » апреля 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 16 » апреля 2019 г.
проведена проверка: начальником ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и
г.Медногорску подполковником внутренней службы Варавиным М.А. территории и
(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,
здания МБОУ «СОШ №1» Кувандыкского городского округа», расположенных по адресу:
Оренбургская обл. город Кувандык, ул. 20 лет Октября, 4а.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «СОШ №1 Кувандыкского городского округа» Алпатовым
Сергеем Владимировичем, действующим на основании приказа УО АМО Кувандыкский
район №194 от 03.07.2007г. в соответствии с уставом.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	На объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта отсутствует.	ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.61.	01.08.2019	
2.	Порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год) не определен.	ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.50.		
3.	Не обеспечено соблюдение сроков пере-	ПП РФ №390 от	01.08.2019	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
	зарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей.	25.04.2012г. п.70.		
4.	Проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по действиям персонала по эвакуации людей при пожаре из здания не организовано.	ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.12.	01.08.2019	
5.	На втором эвакуационном выходе из обеденного зала столовой на полу уложены трубы препятствующие безопасной эвакуации.	ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.36.	01.08.2019	
6.	На первом этаже в коридоре на противоподымных дверях отсутствуют механизмы для samozакрывания.	ПП РФ №390 от 25.04.2012г. п.37.1.	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела НД и ПР по Кувандыкскому
городскому округу и г.Медногорску УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Оренбургской области Варавин М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» апреля 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«__» апреля 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99